



## Materialspesifikasjon

Nr.	Type	Beskrivelse	Dimensjon
1.	Dobbelt stenderverk	Stålprofiler	min. 70 mm
2.	Isolasjon	ROCKWOOL Brannplate 50	2 x 75 mm
3.	Kledning	Gipsplate type A	2 x 12,5 mm
	Platefeste 1. lag	Gipsplateskrue for stål	3,5 x 25 mm
	Platefeste 2. lag	Gipsplateskrue for stål	3,5 x 35 mm

## Montering

1. Det monteres et dobbelt stålstenderverk av minimum 70 mm brede stålprofiler med minimum 10 mm avstand. Disse kobles sammen med selvborende stålskruer til topp- og bunnsvill med samme bredde som stenderne. Stenderne monteres med c/c avstand 600 mm.
2. Mellom stenderne monteres to lag 75 mm ROCKWOOL Brannplate 50. Småkapp skal ikke benyttes.
3. Konstruksjonen kles på begge sider med to lag 12,5 mm gipsplate type A. De to gipslagene monteres med forskutte skjøter.
4. Gipsplatene festes til stålprofiler og skinner med gipsplateskruer for montering til stål. Første gipslag festes med skruer 3,5 x 25 mm og skruavstand 250 mm. Andre gipslag festes med skruer 3,5 x 35 mm. Skruavstand langs kanter og skjøter 200 mm og 300 mm midt på platen. Bak horisontale skjøter i andre platelag legges inn 0,56 x 100 mm stålbånd.
5. Alle skjøter sparkles etter gipsplateleverandørens anvisninger.
6. Fuger mot tilstøtende konstruksjoner tettes med dokumentert løsning.
7. Signert monteringsavisning skal følge byggets dokumentasjon.

**Dokumentasjon:** Assessment PHA11311A fra DBI

### AS ROCKWOOL

Gjerdrums vei 19, Pb 4215 Nydalen, 0401 OSLO  
Tel: (+47) 22 02 40 00. [www.rockwool.no](http://www.rockwool.no)

**Arbeid utført / firmastempel:**