

PRODUKTDOKUMENTASJON

SINTEF 010-0253

Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

Byggvarer: Conlit 150P/150
Produktansvarlig: Rockwool a/s
Postboks 4215, Nydalen, 0401 Oslo, NORGE

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg, at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert av SINTEF NBL. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/ myndighet.

Produktet skal merkes med **SINTEF 010-0253**, i tillegg til produktnavn, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Detaljer for produkt og anvendelse er beskrevet i Monteringsanvisning for Conlit 150P/150, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF 010-0253. Den versjonen av monteringsanvisningen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF NBL as, utgjør en formell del av godkjenningen.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL as.

Førstegangs utstedelse **2013-05-01**. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsling. SINTEF NBL as kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2013-05-01
Gyldig til: 2018-07-01


Asbjørn Østnor,
Avd.sjef testing og dokumentasjon


Øyvin Brandt
Fagansvarlig dokumentasjon

Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 010-0253 av 2013-05-01.**1. Innehaver av godkjenningen**

Rockwool A/S

Nydalens gate 1, Oslo, Norge

www.rockwool.no

2. Produsenter

Rockwool Trondheim

Leangen alle 1

7044 Trondheim, Norge

Rockwool Moss

Værlegata 56

1531 Moss, Norge

Rockwool Doense

Rockwoolvej 1

9500 Hobro, Danmark

Rockwool Vamdrup

Industrivej 9

6580 Vamdrup, Danmark

3. Produktbeskrivelse

Conlit 150P er hardpressede plater av fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Produktet er 100 % dimensjonsstabil og har meget gode brannbeskyttende egenskaper. Kan også leveres med glassfiberduk på en side (Conlit 150). Egenvekt: 160 kg/m³.

Standard platetykkelser: 20, 25, 30, 40, og 50 mm.
Andre tykkelser kan produseres på bestilling

4. Bruksområder

Brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner, bjelker og søyler, åpne og lukkete profiler med brannbelastning fra tre eller fire sider.

Produktdokumentasjonen spesifiserer kravene til platetykkelse ved tre monteringsalternativer.

Sveisepinner: Ø2,7 mm med Ø28 mm låseskive eller sveisestifter med hatt, tilpasset lengde. **Tabell 1 – 5.**

Bruk av lim: Conlit Kleber for sammenliming av Conlit platene. Type "Normal" for bruk ved temperatur ned til +5 °C eller type "Frost" for temperatur ned til -7 °C. Angitt tykkelse gjelder for enkelt lag av Conlit 150P/150. **Tabell 6 – 11.**

Kombinasjon med utenpå limte gipsplater, 12,5 mm. Angitt tykkelse gjelder bare Conlit platene. Conlit Betongkleber er brukt for påliming av gipsplatene. **Tabell 12 – 15.**

5. Egenskaper*Varmebeskyttende funksjon*

Viste tabeller angir krav til platetykkelse i sammenheng med kritisk ståltemperatur 350 – 800 °C (dimensjonerende temperatur),
Section factor ($A_m/V, m^{-1}$) 50 - 290 m⁻¹
(tverrsnittsfaktor) og
Brannmotstand R 30 – R 300 min.
(brannmotstandsklasse iht TEK).

6. Betingelser for bruk

Conlit 150/150P monteres i henhold til detaljene som er vist i tilhørende monteringsanvisning, merket: SINTEF produktdokumentasjon SINTEF 010-0253.

7. Grunnlag for godkjenningen

Montering med sveisepinner: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. (DBI). Testrapporter i henhold til NS/ENV 13381-4:2002 og prEN 13381-4:2010:

PGA10093 datert 2012-03-16

PGA10094 datert 2012-03-16

Analyserapport i henhold til prEN 13881-4:2010.

PHA10137 datert 2012-10-15, rev.utg.

Montering med lim: Efectis Nederland BV. (TNO)
Testrapport iht ENV 13381-4 og NEN 6072:1997.

2002-CVB-R05785. 26. november 2002

Analyserapport i henhold til ENV 13381-4:2002.

2010-Efectis-R0216 (Rev.2). Februar 2013.

Kombinert med gipsplater: Efectis Nederland BV.

Testrapport iht prEN 13381-4:2009.

2009-Efectis-R1007 (Rev.1). Mars 2010

Analyserapport i henhold til prEN 13381-4:2009.

2009-Efectis-R1008 (Rev 3). September 2012.

8. Gyldighet:

Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til dokumentets første side med de krav, forutsetninger og tidsangivelser som der er presentert.

9. Saksbehandling

Prosjektleder for godkjenningen er Øyvin Brandt, fagansvarlig dokumentasjon, SINTEF NBL as, Trondheim.

Conlit 150P/150 brannbeskyttende plater for åpne og lukkete stålprofiler.

Tabell 1. Montering med sveisepinner.

Brannmotstand 30 min.: Krav til tykkelse på Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard branneksponeering.

30 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
55	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
65	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
70	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
75	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
85	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
90	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
95	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
105	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
115	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
125	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
130	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
135	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
140	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
145	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
150	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
155	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
160	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
165	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
170	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
175	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
185	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
190	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
195	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
205	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
210	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
215	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
220	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
225	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
230	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
235	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
240	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
245	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
250	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
255	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25
260	30	20	20	20	20	20	20	20	20	30
265	30	20	20	20	20	20	20	20	20	30
270	30	20	20	20	20	20	20	20	20	30
275	30	20	20	20	20	20	20	20	20	30
280	30	20	20	20	20	20	20	20	20	30
285	30	20	20	20	20	20	20	20	20	30
290	30	20	20	20	20	20	20	20	20	30

Tabell 2. Montering med sveisepinner.

Brannmotstand 60 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard branneksponeering.

60 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
55	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
65	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
70	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
75	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
80	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
85	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
90	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
95	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
105	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
110	40	25	20	20	20	20	20	20	20	20
115	40	25	20	20	20	20	20	20	20	20
120	40	30	20	20	20	20	20	20	20	20
125	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
130	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
135	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
140	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
145	50	40	25	20	20	20	20	20	20	20
150	50	40	25	20	20	20	20	20	20	20
155	50	40	30	20	20	20	20	20	20	20
160	50	40	30	25	20	20	20	20	20	20
165	50	40	30	25	20	20	20	20	20	20
170	50	40	30	25	20	20	20	20	20	20
175	50	40	30	25	20	20	20	20	20	20
180		40	40	25	20	20	20	20	20	20
185		50	40	25	20	20	20	20	20	20
190		50	40	25	20	20	20	20	20	20
195		50	40	30	20	20	20	20	20	20
200		50	40	30	20	20	20	20	20	20
205		50	40	30	20	20	20	20	20	20
210		50	40	30	25	20	20	20	20	20
215		50	40	30	25	20	20	20	20	20
220		50	40	30	25	20	20	20	20	20
225		50	40	30	25	20	20	20	20	20
230			40	40	25	20	20	20	20	20
235				50	40	25	20	20	20	20
240				50	40	25	20	20	20	20
245				50	40	25	20	20	20	20
250				50	40	30	20	20	20	20
255				50	40	30	20	20	20	20
260				50	40	30	20	20	20	20
265				50	40	30	20	20	20	20
270				50	40	30	20	20	20	20
275				50	40	30	25	20	20	20
280				50	40	30	25	20	20	20
285					40	30	25	20	20	20
290					40	30	25	20	20	20

Tabell 3. Montering med sveisepinner.

Brannmotstand 90 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

90 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
55	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
60	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
65	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
70	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
75	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
80	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
85	40	40	30	25	20	20	20	20	20	20
90	50	40	30	25	20	20	20	20	20	20
95	50	40	30	25	20	20	20	20	20	20
100	50	40	40	25	25	20	20	20	20	20
105	50	40	40	30	25	20	20	20	20	20
110		50	40	30	25	20	20	20	20	20
115		50	40	30	25	20	20	20	20	20
120		50	40	40	25	25	20	20	20	20
125		50	40	40	30	25	20	20	20	20
130		50	50	40	30	25	20	20	20	20
135			50	40	30	25	20	20	20	20
140			50	40	30	25	20	20	20	20
145			50	40	40	30	25	20	20	20
150			50	40	40	30	25	20	20	20
155			50	50	40	30	25	20	20	20
160				50	40	30	25	20	20	20
165				50	40	30	25	20	20	20
170				50	40	40	25	25	20	20
175				50	40	40	30	25	20	20
180				50	40	40	30	25	20	20
185				50	50	40	30	25	20	20
190					50	40	30	25	20	20
195					50	40	30	25	20	20
200					50	40	40	25	20	20
205					50	40	40	30	25	20
210					50	40	40	30	25	20
215					50	40	40	30	25	20
220					50	50	40	30	25	20
225						50	40	30	25	20
230						50	40	30	25	20
235						50	40	30	25	20
240						50	40	40	25	20
245						50	40	40	30	20
250						50	40	40	30	25
255						50	40	40	30	25
260						50	50	40	30	25
265							50	40	30	25
270							50	40	30	25
275							50	40	30	25
280							50	40	30	25
285							50	40	40	25
290							50	40	40	25

Tabell 4. Montering med sveisepinner.

Brannmotstand 120 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

120 min. A_m/V (m^{-1})	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Krav til platetykkelse (mm)										
50	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
55	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
60	40	40	30	25	20	20	20	20	20	20
65	50	40	30	25	20	20	20	20	20	20
70	50	40	40	30	25	20	20	20	20	20
75	50	40	40	30	25	20	20	20	20	20
80		50	40	30	30	25	20	20	20	20
85		50	40	40	30	25	20	20	20	20
90		50	50	40	30	25	25	20	20	20
95			50	40	40	30	25	20	20	20
100				50	40	40	30	25	20	20
105					50	40	30	25	20	20
110					50	50	40	30	25	20
115						50	40	40	30	20
120						50	40	40	30	25
125						50	50	40	30	25
130							50	40	30	25
135							50	40	30	25
140							50	40	30	25
145							50	50	40	30
150								50	40	30
155								50	40	30
160								50	40	30
165								50	50	40
170								50	50	40
175									50	40
180									50	40
185									50	50
190									50	40
195									50	40
200									50	40
205									50	40
210									50	50
215									50	50
220									50	50
225										50
230										50
235										50
240										50
245										50
250										50
255										50
260										50
265										50
270										50
275										50
280										50
285										50
290										

Tabell 5. Montering med sveisepinner.

Brannmotstand 180 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

180 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	50	50	40	40	30	25	25	20	20	20
55		50	40	40	30	30	25	20	20	20
60			50	40	40	30	25	25	20	20
65			50	50	40	40	30	25	25	20
70				50	40	40	30	30	25	25
75				50	50	40	40	30	25	25
80					50	40	40	40	30	25
85					50	50	40	40	30	30
90						50	40	40	40	30
95						50	50	40	40	30
100						50	50	40	40	40
105							50	50	40	40
110							50	50	40	40
115								50	50	40
120								50	50	40
125								50	50	40
130									50	50
135									50	50
140										50
145										50
150										50
155										
160										
165										
170										
175										
180										
185										
190										
195										
200										
205										
210										
215										
220										
225										
230										
235										
240										
245										
250										
255										
260										
265										
270										
275										
280										
285										
290										

Tabell 6. Montering med limte plateskjøter.

Brannmotstand 60 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tversnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

60 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
55	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
65	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
70	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
75	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
80	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
85	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
90	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20
95	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
105	35	25	20	20	20	20	20	20	20	20
110	35	25	20	20	20	20	20	20	20	20
115	35	25	20	20	20	20	20	20	20	20
120	35	30	20	20	20	20	20	20	20	20
125	35	30	20	20	20	20	20	20	20	20
130	40	30	20	20	20	20	20	20	20	20
135	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
140	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
145	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
150	40	35	25	20	20	20	20	20	20	20
155	40	35	25	20	20	20	20	20	20	20
160	40	35	25	20	20	20	20	20	20	20
165	45	35	25	20	20	20	20	20	20	20
170	45	35	30	20	20	20	20	20	20	20
175	45	35	30	20	20	20	20	20	20	20
180	45	35	30	20	20	20	20	20	20	20
185	45	35	30	20	20	20	20	20	20	20
190	45	40	30	20	20	20	20	20	20	20
195	45	40	30	25	20	20	20	20	20	20
200	45	40	30	25	20	20	20	20	20	20
205	45	40	30	25	20	20	20	20	20	20
210	45	40	30	25	20	20	20	20	20	20
215	50	40	30	25	20	20	20	20	20	20
220	50	40	35	25	20	20	20	20	20	20
225	50	40	35	25	20	20	20	20	20	20
230	50	40	35	25	20	20	20	20	20	20
235					20	20	20	20	20	20
240					20	20	20	20	20	20
245					20	20	20	20	20	20
250					20	20	20	20	20	20
255					20	20	20	20	20	20
260					20	20	20	20	20	20
265					20	20	20	20	20	20
270					20	20	20	20	20	20
275					20	20	20	20	20	20
280					20	20	20	20	20	20
285					20	20	20	20	20	20
290					20	20	20	20	20	20

Tabell 7. Montering med limte plateskjøter.

Brannmotstand 90 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tversnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

90 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
55	35	25	20	20	20	20	20	20	20	20
60	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
65	40	35	25	20	20	20	20	20	20	20
70	45	35	30	20	20	20	20	20	20	20
75	45	40	30	25	20	20	20	20	20	20
80	50	40	35	25	20	20	20	20	20	20
85	50	45	35	25	20	20	20	20	20	20
90	50	45	35	30	20	20	20	20	20	20
95	55	45	40	30	25	20	20	20	20	20
100	55	50	40	35	25	20	20	20	20	20
105	60	50	40	35	25	20	20	20	20	20
110	60	50	45	35	30	20	20	20	20	20
115	60	55	45	35	30	20	20	20	20	20
120	60	55	45	40	30	25	20	20	20	20
125	70	55	50	40	30	25	20	20	20	20
130	70	55	50	40	35	25	20	20	20	20
135	70	60	50	40	35	25	20	20	20	20
140	70	60	50	45	35	30	20	20	20	20
145	70	60	50	45	35	30	20	20	20	20
150	70	60	55	45	40	30	20	20	20	20
155	70	60	55	45	40	30	25	20	20	20
160	70	70	55	45	40	30	25	20	20	20
165	70	70	55	50	40	30	25	20	20	20
170	70	70	55	50	40	35	25	20	20	20
175	80	70	55	50	40	35	25	20	20	20
180	80	70	60	50	45	35	25	20	20	20
185	80	70	60	50	45	35	30	20	20	20
190	80	70	60	50	45	35	30	20	20	20
195	80	70	60	55	45	35	30	20	20	20
200	80	70	60	55	45	40	30	25	20	20
205	80	70	60	55	45	40	30	25	20	20
210	80	70	60	55	45	40	30	25	20	20
215	80	70	70	55	45	40	30	25	20	20
220	80	70	70	55	50	40	30	25	20	20
225	80	70	70	55	50	40	35	25	20	20
230	80	70	70	55	50	40	35	25	20	20
235										
240										
245										
250										
255										
260										
265										
270										
275										
280										
285										
290										

Tabell 8. Montering med limte plateskjøter.

Brannmotstand 120 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tversnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

120 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	50	40	35	25	20	20	20	20	20	20
55	55	45	40	30	25	20	20	20	20	20
60	60	50	40	35	25	20	20	20	20	20
65	60	50	45	40	30	25	20	20	20	20
70	70	55	50	40	35	25	20	20	20	20
75	70	60	50	45	35	30	20	20	20	20
80	70	70	55	45	40	30	25	20	20	20
85	80	70	60	50	40	35	25	20	20	20
90	80	70	60	50	45	35	30	20	20	20
95	80	70	60	55	45	40	30	25	20	20
100	80	80	70	55	50	40	35	25	20	20
105	100	80	70	60	50	45	35	30	20	20
110	100	80	70	60	55	45	40	30	25	20
115	100	80	70	70	55	45	40	30	25	25
120	100	80	70	70	55	50	40	35	25	25
125	100	80	80	70	60	50	45	35	30	25
130	100	100	80	70	60	50	45	35	30	30
135	100	100	80	70	60	55	45	40	30	30
140	100	100	80	70	70	55	45	40	30	30
145	100	100	80	70	70	55	50	40	35	30
150	100	100	80	80	70	55	50	40	35	35
155	100	100	80	80	70	60	50	45	35	35
160	100	100	100	80	70	60	50	45	35	35
165	100	100	100	80	70	60	55	45	40	35
170	100	100	100	80	70	60	55	45	40	40
175	100	100	100	80	70	70	55	50	40	40
180		100	100	80	70	70	55	50	40	40
185		100	100	80	80	70	55	50	40	40
190		100	100	80	80	70	60	50	45	40
195		100	100	80	80	70	60	50	45	45
200		100	100	100	80	70	60	50	45	45
205		100	100	100	80	70	60	55	45	45
210		100	100	100	80	70	60	55	45	45
215		100	100	100	80	70	60	55	45	45
220		100	100	100	80	70	70	55	45	45
225			100	100	80	70	70	55	50	45
230			100	100	80	70	70	55	50	50
235										
240										
245										
250										
255										
260										
265										
270										
275										
280										
285										
290										

Tabell 9. Montering med limte plateskjøter.

Brannmotstand 180 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

180 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	100	80	70	60	55	45	40	30	25	20
55	100	100	80	70	60	50	45	35	30	25
60	100	100	80	80	70	55	50	40	35	30
65		100	100	80	70	60	55	45	40	35
70		100	100	80	80	70	60	50	45	40
75			100	100	80	70	70	55	50	45
80			100	100	100	80	70	60	50	50
85				100	100	80	70	70	55	50
90				100	100	80	80	70	60	55
95				100	100	100	80	70	70	60
100					100	100	80	80	70	70
105						100	100	80	70	70
110							100	100	80	70
115							100	100	80	70
120							100	100	80	80
125							100	100	80	80
130								100	100	80
135								100	100	80
140								100	100	100
145								100	100	100
150									100	100
155									100	100
160									100	100
165									100	100
170										100
175										100
180										100
185										100
190										100
195										100
200										100
205										
210										
215										
220										
225										
230										
235										
240										
245										
250										
255										
260										
265										
270										
275										
280										
285										
290										

Tabell 10. Montering med limte plateskjøter.

Brannmotstand 240 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tversnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

240 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50				100	100	80	70	70	55	50
55					100	100	80	70	70	55
60					100	100	100	80	70	7
65						100	100	100	80	80
70							100	100	100	80
75								100	100	100
80								100	10	100
85									100	100
90									100	100
95										
100										
105										
110										
115										
120										
125										
130										
135										
140										
145										
150										
155										
160										
165										
170										
175										
180										
185										
190										
195										
200										
205										
210										
215										
220										
225										
230										
235										
240										
245										
250										
255										
260										
265										
270										
275										
280										
285										
290										

Tabell 11. Montering med limte plateskjøter.

Brannmotstand 300 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P/150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tversnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspionering.

300 min. A_m/V (m^{-1})	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
50							100	100	100	80
55									100	100
60										100
65										
70										
75										
80										
85										
90										
95										
100										
105										
110										
115										
120										
125										
130										
135										
140										
145										
150										
155										
160										
165										
170										
175										
180										
185										
190										
195										
200										
205										
210										
215										
220										
225										
230										
235										
240										
245										
250										
255										
260										
265										
270										
275										
280										
285										
290										

Tabell 12: Conlit 150P brannbeskyttende plater med pålimt 12,5 mm gipsplate

Brannmotstand 30 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P isolasjonsplater avhengig av Dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard branneksponeering.

30 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
55	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
65	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
70	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
75	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
85	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
90	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
95	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
105	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
115	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
125	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
130	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
135	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
140	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
145	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
150	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
155	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
160	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
165	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
170	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
175	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
185	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
190	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
195	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
205	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
210	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
215	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
220	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
225	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
230	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
235	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
245	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
250	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
255	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
260	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Tabell 13: Conlit 150P brannbeskyttende plater med pålimt 12,5 mm gipsplate

Brannmotstand 60 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende t Tabell 5 semperatur ($^{\circ}\text{C}$) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspesering.

60 min.	Dimensjonerende temperatur ($^{\circ}\text{C}$)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
55	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
65	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
70	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
75	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
85	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
90	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
95	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
105	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
115	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
125	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
130	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
135	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
140	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
145	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
150	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
155	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
160	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20
165	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20
170	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
175	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
180	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
185	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
190	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
195	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
200	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
205	30	25	25	20	20	20	20	20	20	20
210	30	25	25	20	20	20	20	20	20	20
215	30	25	25	20	20	20	20	20	20	20
220	30	25	25	20	20	20	20	20	20	20
225	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
230	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
235	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
240	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
245	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
250	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
255	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
260	40	30	25	25	20	20	20	20	20	20

Tabell 14: Conlit 150P brannbeskyttende plater med pålimt 12,5 mm gipsplate

Brannmotstand 90 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150 isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard branneksponering.

90 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
55	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
60	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20
65	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20
70	30	25	25	20	20	20	20	20	20	20
75	30	30	25	20	20	20	20	20	20	20
80	40	30	25	20	20	20	20	20	20	20
85	40	30	25	25	20	20	20	20	20	20
90	40	30	30	25	20	20	20	20	20	20
95	40	40	30	25	25	20	20	20	20	20
100	40	40	30	25	25	20	20	20	20	20
105	40	40	30	30	25	20	20	20	20	20
110	40	40	40	30	25	25	20	20	20	20
115	50	40	40	30	25	25	20	20	20	20
120	50	40	40	30	25	25	20	20	20	20
125	50	40	40	30	30	25	20	20	20	20
130	50	40	40	40	30	25	25	20	20	20
135	50	50	40	40	30	25	25	20	20	20
140	50	50	40	40	30	25	25	20	20	20
145	50	50	40	40	30	30	25	25	20	20
150	50	50	40	40	30	30	25	25	20	20
155	60	50	40	40	40	30	25	25	20	20
160	60	50	40	40	40	30	25	25	20	20
165	60	50	50	40	40	30	30	25	25	20
170	60	50	50	40	40	30	30	25	25	20
175	60	50	50	40	40	30	30	25	25	20
180	60	50	50	40	40	30	30	25	25	20
185	60	50	50	40	40	40	30	25	25	25
190	60	60	50	40	40	40	30	25	25	25
195	60	60	50	40	40	40	30	30	25	25
200	80	60	50	40	40	40	30	30	25	25
205	80	60	50	40	40	40	30	30	25	25
210	80	60	50	50	40	40	30	30	25	25
215	80	60	50	50	40	40	30	30	25	25
220	80	60	50	50	40	40	30	30	25	25
225	80	60	50	50	40	40	40	30	30	25
230	80	60	50	50	40	40	40	30	30	25
235	80	60	50	50	40	40	40	30	30	25
240	80	60	50	50	40	40	40	30	30	25
245	80	60	50	50	40	40	40	30	30	25
250	80	60	60	50	40	40	40	30	30	25
255	80	60	60	50	40	40	40	30	30	25
260	80	60	60	50	40	40	40	30	30	25

Tabell 15: Conlit 150P brannbeskyttende plater med pålimt 12,5 mm gipsplate

Brannmotstand 120 min.: Minimum tykkelse til Conlit 150P isolasjonsplater avhengig av dimensjonerende temperatur (°C) og stålprofilens tverrsnittsfaktor A_m/V (m^{-1}) for tre- og firesidig standard brannekspesering.

120 min.	Dimensjonerende temperatur (°C)									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A_m/V (m^{-1})	Krav til platetykkelse (mm)									
50	40	30	25	25	20	20	20	20	20	20
55	40	40	30	25	20	20	20	20	20	20
60	40	40	30	30	25	20	20	20	20	20
65	50	40	40	30	25	25	20	20	20	20
70	50	50	40	30	30	25	20	20	20	20
75	50	50	40	40	30	25	25	20	20	20
80	50	50	40	40	30	30	25	25	20	20
85	50	60	40	40	40	30	25	25	20	20
90	60	60	50	40	40	30	30	25	25	20
95	60	60	50	40	40	40	30	25	25	20
100	60	60	50	50	40	40	30	30	25	25
105	60	60	50	50	40	40	40	30	25	25
110	80	80	50	50	40	40	40	30	30	25
115	80	80	50	50	50	40	40	30	30	25
120	80	80	60	50	50	40	40	40	30	30
125	80	80	60	50	50	40	40	40	30	30
130	80	80	60	50	50	40	40	40	30	30
135	80	80	60	50	50	50	40	40	40	30
140	80	80	60	60	50	50	40	40	40	30
145	80	80	60	60	50	50	40	40	40	30
150	80	80	60	60	50	50	40	40	40	40
155	80	80	80	60	50	50	40	40	40	40
160		80	80	60	50	50	50	40	40	40
165		80	80	60	60	50	50	40	40	40
170		80	80	60	60	50	50	40	40	40
175		80	80	60	60	50	50	40	40	40
180		80	80	60	60	50	50	40	40	40
185		80	80	60	60	50	50	50	40	40
190		80	80	80	60	50	50	50	40	40
195		80	80	80	60	50	50	50	40	40
200		80	80	80	60	60	50	50	40	40
205			80	80	60	60	50	50	40	40
210			80	80	60	60	50	50	40	40
215			80	80	60	60	50	50	40	40
220			80	80	60	60	50	50	40	40
225			80	80	60	60	50	50	50	40
230			80	80	60	60	50	50	50	40
235			80	80	60	60	50	50	50	40
240			80	80	80	60	50	50	50	40
245			80	80	80	60	50	50	50	40
250			80	80	80	60	50	50	50	40
255			80	80	80	60	60	50	50	40
260			80	80	80	60	60	50	50	40