

BUtgb vzw - **UBAtc** asbl



PARACHÈVEMENT

ISOLATION DE MURS CREUX

(REPLISSAGE COMPLET OU PARTIEL DU CREUX)

PANNEAUX ISOLANTS ROCKWOOL

**TYPES ROCKFIT MONO, ROCKFIT MONO SILVER, ROCKFIT DUO, ROCKFIT PREMIUM,
ROCKFIT PREMIUM SILVER, ROCKVENT BASE, ROCKVENT BASE BLACK,
ROCKVENT DUAL, ROCKVENT SOLID, ROCKVENT SOLID BLACK,
ROCKVENT EXTRA NEW, RZ-BR-S, ROCKFIT SUPRA**

Valable du 13/05/2024 au 12/05/2029

Titulaire d'agrément :

ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL-6045 JG Roermond
Tél. : +31 (0)475 35 35 35
Fax : +31 (0)475 35 37 63
Site Internet : www.rockwool.nl
Courriel : info@rockwool.nl

Distributeur :

ROCKWOOL Belgium NV
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
Tél. : +32 (0)2 715 68 05
Fax : +32 (0)2 715 68 70
Site Internet : www.rockwool.be
Courriel : info@rockwool.be



Un agrément technique concerne une évaluation favorable d'un produit de construction par un opérateur d'agrément compétent, indépendant et impartial désigné par l'UBAAtc pour une application bien spécifique.

L'agrément technique consigne les résultats de l'examen d'agrément. Cet examen se décline comme suit :

- identification des propriétés pertinentes du produit en fonction de l'application visée et du mode de pose (ou de mise en œuvre),
- conception du produit,
- fiabilité de la production.

L'agrément technique présente un niveau de fiabilité élevé compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le titulaire d'agrément.

Pour que l'agrément technique puisse être maintenu, le titulaire d'agrément doit apporter la preuve en permanence qu'il continue à faire le nécessaire pour que l'aptitude à l'emploi du produit soit démontrée. À cet égard, le suivi de la conformité du produit à l'agrément technique est essentiel. Ce suivi est confié par l'UBAAtc à un opérateur de certification compétent, indépendant et impartial.

L'agrément technique et la certification de la conformité du produit à l'agrément technique sont indépendants des travaux effectués individuellement. L'entrepreneur et/ou l'architecte demeurent entièrement responsables de la conformité des travaux réalisés aux dispositions du cahier des charges.

Sauf disposition contraire, l'agrément technique ne traite pas de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires ni de l'utilisation durable des matières premières. Par conséquent, l'UBAAtc n'est en aucun cas responsable de dégâts causés par le non-respect, dans le chef du titulaire d'agrément ou de l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l'architecte, des dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects sanitaires et à l'utilisation durable des matières premières.

Opérateurs d'agrément



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe
info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO Belgium

Siège social : Cantersteen 47 1000 Bruxelles
Bureaux : Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@seco.be - www.groupseco.be

Opérateur de certification*



BCCA

Siège social : Cantersteen 47 1000 Bruxelles
Bureaux : Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@bccabe - www.bccabe

* L'opérateur de certification désigné par l'UBAAtc asbl fonctionne conformément à un système susceptible d'être accrédité par BELAC (www.belac.be).



AVANT-PROPOS

Ce document concerne une extension du texte d'agrément ATG 1766 de 02/03/2023 au 01/03/2028. Les modifications par rapport à la version précédente sont reprises ci-après :

Modifications par rapport à la version précédente
<ul style="list-style-type: none">- Ajout du produit ROCKVENT BASE- Ajout du produit ROCKVENT EXTRA NEW- Suppression du produit ROCKVENT EXTRA

Les agréments techniques sont actualisés régulièrement. Il est recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site Internet de l'UBAtc (www.butgb-ubatc.be).

La version la plus récente de l'agrément technique peut être consultée en scannant le code QR figurant sur la page de garde.

 Les droits de propriété intellectuelle concernant l'agrément technique, parmi lesquels les droits d'auteur, appartiennent exclusivement à l'UBAtc.



RÉFÉRENCES NORMATIVES ET AUTRES

AGCR-RGAC	30/06/2022	Règlement Général d'Agrément et de Certification de l'UBAtc
Feuillet d'information de l'UBAtc	référence 2011/1	Murs creux isolés de façades en maçonnerie
NBN EN ISO 6946	2017	Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthodes de calcul
NBN B 62-002	2008	Performances thermiques de bâtiments – Calcul des coefficients de transmission thermique (valeurs U) des composants et éléments de bâtiments

1 Objet

Laine minérale (laine de roche) sous forme de panneaux destinés à être appliqués comme couche d'isolation thermique de murs creux maçonnés.

Les types ROCKFIT MONO, ROCKFIT DUO, ROCKFIT PREMIUM, ROCKVENT BASE, ROCKVENT DUAL, ROCKVENT SOLID, ROCKVENT EXTRA NEW, RZ-BR-S et ROCKFIT SUPRA sont utilisés pour le remplissage complet et partiel du creux ; les types ROCKFIT MONO SILVER, ROCKFIT PREMIUM SILVER, ROCKVENT BASE BLACK et ROCKVENT SOLID BLACK sont utilisés pour le remplissage partiel du creux.

Les panneaux ROCKWOOL font l'objet de l'agrément de produit avec certification ATG H577-1.

L'agrément avec certification comporte un contrôle industriel continu de la production par le fabricant, complété par un contrôle externe régulier à ce propos par un organisme de certification désigné par l'UBAto.

L'agrément technique porte sur le matériau isolant proprement dit, y compris la technique de pose, mais pas sur la qualité de l'exécution.

2 Matériaux

Les panneaux ROCKWOOL se composent de fibres de laine de roche liées sous forme de panneaux hydrofuges au moyen d'un liant thermodurcissable.

3 Éléments

Les panneaux ROCKWOOL sont des panneaux rectangulaires et plans présentant les caractéristiques suivantes (voir le tableau 1).

Tableau 1 – Aperçu du produit

Dénomination du produit	Type revêtement ⁽¹⁾	Dimensions (nominales)			Application (remplissage du creux) ⁽³⁾
		Longueur ⁽²⁾	Largeur ⁽²⁾	Épaisseur	
		(mm)	(mm)	(mm)	
ROCKFIT MONO	-	1000	600	30	C/P
			800	40 à 250	
ROCKFIT MONO SILVER	2	1000	800	90 à 250	P
ROCKFIT DUO	-	1000	800	75 à 200	C/P
			1200	600	
ROCKFIT PREMIUM	-	1000	800	50 à 200	C/P
			1200	600	
ROCKFIT PREMIUM SILVER	2	1000	800	60 à 200	P
ROCKVENT BASE	-	1000	600	30	C/P
			800	40 à 250	
ROCKVENT BASE BLACK	1	1200	600	90 à 250	P
ROCKVENT DUAL	-	1200	600	90 à 200	C/P
ROCKVENT SOLID	-	1200	600	90 à 200	C/P
ROCKVENT SOLID BLACK	1	1200	600	90 à 200	P
ROCKVENT EXTRA NEW	-	1200	600	80 à 180	C/P
RZ-BR-S	-	1000	600	30	C/P
			800	40 à 250	
ROCKFIT SUPRA	-	1000	800	80 à 180	C/P

⁽¹⁾: Type revêtement :

- Type 1: voile minéral noir sur une face
- Type 2: voile minéral + alu perforé sur une face
- -: nu

⁽²⁾ : d'Autres dimensions peuvent être fournies sur demande

⁽³⁾ : Application :

- C : remplissage complet du creux
- P : remplissage partiel du creux

4 Fabrication et commercialisation

Les panneaux ROCKWOOL sont fabriqués par l'entreprise ROCKWOOL B.V., dans son unité de production de ROERMOND, Industrieweg 15 (Pays-Bas). La firme ROCKWOOL Belgium NV assure la commercialisation des panneaux et peut offrir l'assistance technique voulue.

Pour ce qui concerne la fabrication et les contrôles, voir l'agrément de produit avec certification ATG/H577-1.

L'emballage comporte une étiquette reprenant les données voulues dans le cadre du marquage CE, la marque et le numéro d'ATG.

5 Mise en œuvre

5.1 Stockage et transport

S'agissant du stockage et du transport, il y a lieu de suivre les prescriptions du fabricant.

5.2 Construction et composition du mur creux isolé

Voir le Feuillelet d'information de l'UBAtc « Murs creux isolés de façades en maçonnerie », sous la référence 2011/1, paragraphe 2.

5.3 Principes de conception et d'exécution architecturaux

Voir le Feuillelet d'information de l'UBAtc « Murs creux isolés de façades en maçonnerie », sous la référence 2011/1, paragraphes 3.1 et 3.2.

Voir le tableau 1 pour ce qui concerne l'application : remplissage complet du creux ou remplissage partiel du creux.

Le parachèvement étanche à l'air continu de la paroi intérieure de mur creux peut être réalisé :

- soit au moyen d'une paroi intérieure de mur creux étanche à l'air, comme dans le cas de murs en béton préfabriqués ou réalisés in situ
- soit au moyen d'un enduit étanche à l'air, appliqué sur la face intérieure ou sur la face située du côté du creux de la paroi intérieure de mur creux.

En cas d'application de panneaux revêtus, il convient de poser les panneaux isolants avec le revêtement orienté vers la paroi extérieure du mur creux. Les panneaux ROCKFIT DUO sont placés côté tendre (masse volumique inférieure) contre la paroi intérieure de mur creux.

5.4 Détails et dessins d'exécution

Voir le Feuillelet d'information de l'UBAtc « Murs creux isolés de façades en maçonnerie », sous la référence 2011/1, paragraphe 4.

6 Performances

6.1 Performances thermiques

Voir la NBN B 62-002 « Performances thermiques de bâtiments – Calcul des coefficients de transmission thermique (valeurs U) des composants et éléments de bâtiments, édition de 2008 et le Feuillelet d'information de l'UBAtc « Murs creux isolés de façades en maçonnerie », sous la référence 2011/1.

$$1/U = R_T = R_{si} + R_{mur\ creux} + R_{se}$$

$$R_{mur\ creux} = R_1 + R_2 + \dots + R_{isol} + \dots + R_n$$

$$U = 1/R_T \tag{1}$$

$$\Delta U_{cor} = 1/(R_T - R_{cor}) - 1/R_T \tag{2}$$

$$U_c = U + \Delta U_{cor} + \Delta U_g + \Delta U_f \tag{3}$$

Avec :

- R_T : résistance thermique totale du mur creux
- $R_{\text{mur creux}}$: résistance thermique ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$) du mur creux, soit la somme des résistances thermiques (valeurs de calcul) des différentes couches qui la composent (paroi intérieure de mur creux comportant ou non une couche d'étanchéité à l'air, couche d'isolation, coulisse restante en cas de remplissage partiel, paroi extérieure de mur creux).
- R_{si} : résistance à la transmission thermique de la surface intérieure, conformément à la NBN EN ISO 6946. Pour le mur creux, $R_{\text{si}} = 0,13 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
- R_{isol} : pour une couche d'isolation homogène, il s'agit de la résistance thermique déclarée du produit isolant pour l'épaisseur visée. $R_{\text{isol}} = R_D$
- R_{se} : résistance à la transmission thermique de la surface extérieure, conformément à la NBN EN ISO 6946. Pour le mur creux, $R_{\text{se}} = 0,04 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
- R_{cor} : facteur de correction = $0,10 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ pour les tolérances de pose lors de l'exécution du mur creux
- U : coefficient de transmission thermique ($\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$) du mur creux, calculé conformément à (1)
- ΔU_{cor} : facteur de correction ($\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$) sur la valeur U pour les tolérances dimensionnelles et de pose lors de l'exécution, calculé conformément à (2)
- U_c : coefficient de transmission thermique corrigé ($\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$) pour le mur creux, conformément à (3) et à la NBN EN ISO 6946
- ΔU_g : majoration de la valeur U pour fentes dans la couche d'isolation, conformément à la NBN EN ISO 6946, pour une exécution conforme à l'ATG, $\Delta U_g = 0$
- ΔU_f : majoration de la valeur U pour fixations à travers la couche d'isolation, conformément à la NBN EN ISO 6946

Tableau 2 – $R_{\text{isol}} = R_D$

Épaisseur (mm)	ROCKFIT SUPRA ROCKVENT EXTRA NEW	ROCKVENT SOLID ROCKVENT SOLID BLACK	ROCKFIT PREMIUM SILVER	ROCKFIT PREMIUM
	[(m ² .K)/W]			[(m ² .K)/W]
30	-	-	-	0,90
40	-	-	-	1,20
50	-	-	-	1,50
60	-	-	1,80	1,80
70	-	-	2,10	2,10
75	-	-	2,25	2,25
80	2,50	-	2,40	2,40
90	2,80	2,70	2,70	2,70
100	3,10	3,00	3,00	3,00
110	3,40	3,30	3,30	3,30
120	3,75	3,60	3,60	3,60
130	4,05	3,90	3,90	3,90
140	4,35	4,20	4,20	4,20
150	4,65	4,50	4,50	4,50
160	5,00	4,80	4,80	4,80
170	5,30	5,15	5,15	5,15
175	5,45	5,30	5,30	5,30
180	5,60	5,45	5,45	5,45
190	-	5,75	5,75	5,75
200	-	6,05	6,05	6,05

Tableau 2 (suite) – $R_{isol} = R_D$

Épaisseur	ROCKVENT DUAL	ROCKFIT MONO SILVER ROCKVENT BASE BLACK	ROCKFIT DUO	ROCKFIT MONO ROCKVENT BASE RZ-BR-S
(mm)	[(m ² .K)/W]	[(m ² .K)/W]	[(m ² .K)/W]	[(m ² .K)/W]
30	-	-	-	0,85
40	-	-	-	1,10
50	-	-	-	1,40
60	-	-	-	1,70
70	-	-	-	2,00
75	-	-	2,10	2,10
80	-	-	2,25	2,25
90	2,55	2,55	2,55	2,55
100	2,85	2,85	2,85	2,85
110	3,10	3,10	3,10	3,10
120	3,40	3,40	3,40	3,40
130	3,70	3,70	3,70	3,70
140	4,00	4,00	4,00	4,00
150	4,25	4,25	4,25	4,25
160	4,55	4,55	4,55	4,55
170	4,85	4,85	4,85	4,85
175	-	-	-	-
180	5,10	5,10	5,10	5,10
190	5,40	5,40	5,40	5,40
200	5,70	5,70	5,70	5,70
210	-	6,00	-	6,00
220	-	6,25	-	6,25
230	-	6,55	-	6,55
240	-	6,85	-	6,85
250	-	7,10	-	7,10

6.2 Autres performances

Nous reprenons ci-après les caractéristiques en termes de performances des panneaux isolants ROCKWOOL. La colonne « UBAtc » précise les critères d'acceptation minimums fixés par l'UBAtc. La colonne « fabricant » mentionne les critères d'acceptation que le fabricant s'impose.

Le respect de ces critères est vérifié lors des différents contrôles effectués et fait partie de la certification de produit.

Propriétés	Critères UBAtc	Critères fabricant	Méthode de détermination	Résultats
Longueur (mm)	± 2 %	± 2 %	NBN EN 822	x
Largeur (mm)	± 1,5 %	± 1,5 %	NBN EN 822	x
Épaisseur (mm)	minimum T3	T3	NBN EN 823	x
Stabilité dimensionnelle (%) (48 h, 23 °C, 90 % H.R.)	DS(23,90) $\Delta \epsilon_{l,b,d} : \leq 1$	DS(23,90) $\Delta \epsilon_{l,b,d} : \leq 1$	NBN EN 1604	x
Absorption d'eau W_p (court terme) (kg/m ²)	WS ≤ 1	WS ≤ 1	NBN EN 1609	x
Coefficient de conductivité thermique λ_D (W/mK)			NBN EN 12667	
ROCKVENT EXTRA NEW		0,032		x
ROCKFIT SUPRA				
ROCKFIT PREMIUM				
ROCKFIT PREMIUM SILVER		0,033		x
ROCKVENT SOLID				
ROCKVENT SOLID BLACK				
ROCKFIT MONO				
ROCKFIT MONO SILVER				
ROCKFIT DUO				
ROCKVENT BASE		0,035		x
ROCKVENT BASE BLACK				
ROCKVENT DUAL				
RZ-BR-S				
Réaction au feu	A1-F ou non examinée	A1	Euroclass Classification conformément à la NBN EN 13501-1	x

x : Testé et conforme au critère du fabricant

Tableau 3 – Tolérances

Classe	Tolérance épaisseur
Classe T3	-3 % ou -3 mm ⁽¹⁾ +10 % ou +10 mm ⁽²⁾

⁽¹⁾ : tolérance la plus élevée

⁽²⁾ : tolérance la plus faible

CONDITIONS POUR L'UTILISATION ET LE MAINTIEN DE L'ATG

- A.** Le présent agrément technique se rapporte exclusivement aux produits de construction dont il est fait mention dans la page de garde de ce document.
- B.** Le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le distributeur ne peuvent faire aucun usage du nom de l'UBAAtc, de son logo, de la marque ATG, de l'agrément technique ou du numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de produits non conformes à l'agrément technique ni pour des produits (ainsi que ses propriétés ou caractéristiques) ne faisant pas l'objet de l'agrément technique.
- C.** L'agrément technique a été élaboré sur la base des connaissances et informations techniques et scientifiques disponibles, assorties des informations mises à disposition par le demandeur et complétées par un examen d'agrément prenant en compte le caractère spécifique du produit. Néanmoins, les utilisateurs demeurent responsables de la sélection du produit, tel que décrit dans l'agrément technique, pour l'application spécifique visée par l'utilisateur.
- D.** Seuls le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le distributeur, peuvent revendiquer les droits inhérents à l'agrément technique.
- E.** Les références à cet agrément technique devront être assorties du numéro d'identification ATG 1766 et du délai de validité.
- F.** Le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le distributeur, sont tenus de respecter les résultats d'examen repris dans l'agrément technique lorsqu'ils mettent des informations à la disposition de tiers. L'UBAAtc ou l'opérateur de certification peut prendre les initiatives qui s'imposent si le titulaire d'agrément [ou le distributeur] ne le fait pas (suffisamment) de sa propre initiative.
- G.** Les informations mises à disposition, de quelque manière que ce soit, par le titulaire d'agrément, le distributeur ou un entrepreneur agréé ou par leurs représentants, des utilisateurs (potentiels) du produit, traité dans l'agrément technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, architectes, prescripteurs, concepteurs, etc.) ne peuvent pas être incomplètes ou en contradiction avec le contenu de l'agrément technique ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans l'agrément technique.
- H.** L'UBAAtc, l'opérateur d'agrément et l'opérateur de certification ne peuvent pas être tenus responsables d'un(e) quelconque dommage ou conséquence défavorable causés à des tiers résultant du non-respect, dans le chef du titulaire d'agrément ou du distributeur, des dispositions du présent document.
- I.** L'agrément technique reste valable, à condition que les produits, leur fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :
- soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats d'examen tels que définis dans cet agrément technique;
 - soient soumis au contrôle continu de l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable.
- Si ces conditions ne sont plus respectées, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBAAtc.
- J.** Le titulaire d'agrément est toujours tenu de notifier à temps et préalablement à l'UBAAtc, à l'opérateur d'agrément et à l'opérateur de certification toutes éventuelles adaptations des matières premières et produits, des directives de mise en œuvre et/ou du processus de production et de mise en œuvre et/ou de l'équipement. En fonction des informations communiquées, l'UBAAtc, l'opérateur d'agrément et l'opérateur de certification évalueront la nécessité d'adapter ou non l'agrément technique.

Cet agrément technique a été publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'opérateur d'agrément, SECO/Buildwise, et sur base de l'avis favorable du groupe spécialisé "PARACHEVEMENT", accordé le 19 mars 2024.

Par ailleurs, l'opérateur de certification, BCCA, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été conclue avec le titulaire d'agrément.

Date de publication : 13 mai 2024.

Pour l' UBAtc , garante de la validité du processus d'agrément	 Eric Winnepenninckx Secrétaire général	 Benny De Blaere Directeur
Pour les opérateurs		
Buildwise	 Olivier Vandooren Directeur	
SECO Belgium	 Bernard Heiderscheidt Directeur	
BCCA	 Olivier Delbrouck Directeur	

BUTgb vzw - UBAtc asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

Siège social et bureaux :

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tél. : +32 (0)2 716 44 12
info@butgb-ubatc.be
www.butgb-ubatc.be

TVA : BE 0820.344.539
RPM Bruxelles

L'UBAtc asbl est notifiée par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011.

L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément membre de :

