

UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS

Lietuvos Nacionālais akreditācijas birojs
PRODUKTU CERTIFICĒŠANA
LST EN 17065 Nr. LA 03.009

Miško str. 7, Valčiūnų v., Juodšilių distr., LT-13221 Vilnius distr. Tel. +3705 249 1310. E-post: gtc@vpgt.lt <https://gtc.lrv.lt>

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTS

Nr. **GTC 100889**

Izdots 05.02.2024.

(datums)

Spēkā līdz 04.02.2027.

(datums)

Izdots UAB „ROCKWOOL”, A.Goštauto g. 40B, LT-01112, Viļņa, Lietuvas Republika
(piegādātāja nosaukums/vārds, uzvārds, mītnes adrese/dzīvesvieta)

Šis atbilstības sertifikāts apliecina, ka minerālvates ruļļpaklājs gaisa piegādes kanālu un inženiertehnisko tīklu kanālu un šahtu aizsardzība pret ugunsgrēku

(ugunsdrošības ierīču nosaukums)

tips (-i) CONLIT MAT

(ugunsdrošības ierīces tips (-i))

izgatavots (-i) ROCKWOOL a.s., Cihelni769, 735 31 Bohumin, Čehijas Republika

(ražotāja nosaukums, mītnes adrese)

atbilst ugunsizturības klases, kas ir noteikta atbilstoši LST EN 13501-3:2006+A1:2010 standartam (skat. pielikumā)

(tehniskās specifikācijas marķējums)

Šis atbilstības sertifikāts ir izdots, pamatojoties uz: ITB (Polijas Republika) klasifikācijas un pārbaužu pārskatiem Nr. 1984/23/R140NZZ, Nr. LZZP02-1984/16/R77NP un Nr. LZZP04-1984/16/R77NP; GTC AIS (Lietuva) par ekspluatācijas īpašību novērtējuma un verificācijas ziņojums Nr. IA-2(5/24) un ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāta piešķiršanu Nr. SI-2(5/24).

(pārbaužu rezultātu protokoli, kvalitātes sistēmas sertifikāts, GKS pārbaudes pārskati u.c., kā arī to izdevējietādes)

Šis atbilstības sertifikāts uzliek par pienākumu marķēt norādīto ugunsdrošības ierīci ar atbilstības (sertifikācijas) marķējumu GIAŽ-01.

Priekšnieks

(sertificēšanas iestādes vadītāja amats) (paraksts)

/paraksts/

(vārds, uzvārds)

Donats Lipinks [Donatas Lipinskas]

/Ģerboņzīmogs: UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS/

Eks. Nr. 000574

UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS

Miško str. 7, Valčiūnų v., Juodšilių distr., LT-13221 Vilnius distr. Tel. +370 5 249 1310. E-post gtc@vpgt.lt

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTA Nr. GTC 100889 PIELIKUMS

Izdots: 05.02.2024.

PRODUKTA NOSAUKUMS:

“Conlit Mat” tipa minerālvates ruļļpaklājs gaisa piegādes kanālu un inženiertehnisko tīklu kanālu un šahtu aizsardzībai pret ugunsgrēku

OBLIGĀTĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS, KURĀM ATBILST PRODUKTS:

Apaļi metāla kanāli, aizsargāti ar Conlit Mat tipa minerālvates ruļļpaklāju, 100 mm biezi, blīvums 80 kg/m³, ugunsizturības klase saskaņā ar LST EN 13501-3:2006+A1:2010

EI 60 (ho i ↔o) S

Piezīmes:

- E – viengabalainības kritērijs, I – siltumizolācijas kritērijs, S – dūmu necaurlaidība, ho – horizontāla montēšana, i ↔o – uguns ventilācijas kanāla (gaisvada) iekšpusē un ārpusē.
- Ventilācijas kanāli (gaisvadi), kas ir aizsargāti ar Conlit Mat tipa minerālvates ruļļpaklājiem, var tikt uzstādīti vismaz 100 mm bieža stingrā starpsienā vai elastīgā starpsienā, kura ir vismaz 100 mm bieža, bet ugunsizturības klase ne zemāka par EI 60.

VENTILĀCIJAS KANĀLU (GAISVADU) TEHNISKIE DATI:

Kanālu (gaisvadu) konstrukcija	Metāla kanāla (gaisvada) skārda biezums, mm	Maksimālais metāla kanāla (gaisvada) diametrs, mm	Metāla kanāla (gaisvada) hermētiskuma klase
apaļa	≥ 0,8	1000	A, B, C un D (saskaņā ar LST EN 12237:2003)

Piezīme: šis sertifikāts ir spēkā Conlit Mat tipa minerālvates ruļļpaklājiem, kas ir paredzēti gaisa piegādes kanālu un inženiertehnisko tīklu kanālu un šahtu aizsardzībai pret ugunsgrēku, ja tie samontēti saskaņā ar 2017. gada 7. novembra UAB “ROCKWOOL” “Apaļa šķērsriezuma vēdināšanas gaisvadu ugunsdrošības izolācijas, izmantojot ROCKWOOL akmens vates ruļļpaklājus CONLIT MAT, montēšanas instrukciju Nr. AO-2017/11/07.

Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs

/Paraksts/

Vladas Praniauskas

/Ģerboņzīmogs: UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS/