



**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

**УТВЕРЖДАЮ**

А.И. Петухов

М.п.

от «29» 03 20 19 г.

№

6977/2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 5086/19 от 04.03.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

**Организация-получатель экспертного заключения:** Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ" (ООО "РОКВУЛ")

Адрес: 143985, РФ, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А

**Организация-изготовитель:** Rockwool Polska Sp. z o.o

Адрес: ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland (Польша)

**Наименование продукции:** Маты ламельные теплоизоляционные из каменной ваты: KLIMAFIX; LAMELLA MAT L

**Код ТН ВЭД:** 6806

**Область применения:** для использования в качестве теплоизоляции и звукоизоляции систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, для изоляции газопроводов в промышленности, котлов, продуктопроводов и иного оборудования с температурой на поверхности до 250°C

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний



**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколам испытаний № 2-СХТ-240-19 от 28 февраля 2019 г., № 2-СХТ-241-19 от 28 февраля 2019 г., выданным ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

(«Мат ламельный теплоизоляционный из каменной ваты: KLIMAFIX»)

| № | Определяемые показатели                                                                                                              | Единица измерения | значение и допуск показателя-«не более» | НД на метод испытания   | № пробы | Результаты испытаний |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                    | 3                 | 4                                       | 5                       | 6       | 7                    |
| 1 | Формальдегид                                                                                                                         | мг/м <sup>3</sup> | 0,01                                    | РД 52.04.823-2015       | 240СХТ  | < 0,01<br>< 0,01     |
| 2 | Фенол                                                                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | 0,003                                   | МУК 4.1.1478-03         | 240СХТ  | < 0,003<br>< 0,003   |
| 3 | Аммиак                                                                                                                               | мг/м <sup>3</sup> | 0,04                                    | МВИ № 1-101 от 25.02.99 | 240СХТ  | <0,01<br><0,01       |
| 4 | Спирт метиловый                                                                                                                      | мг/м <sup>3</sup> | 0,50                                    | МУК 4.1.3170-14         | 240СХТ  | <0,01<br><0,01       |
| 5 | Запах                                                                                                                                | балл              | 2<br>-«-»                               | МУ 2.1.2.1829-04        | 240СХТ  | 1<br>1               |
| 6 | Индекс токсичности                                                                                                                   | %                 | 70-120                                  | МР 29 ФЦ/2688-03        | 240СХТ  | 85,3                 |
| 7 | Эффективная удельная активность (А <sub>эфф</sub> ) природных радионуклидов ( <sup>226</sup> Ra, <sup>232</sup> Th, <sup>40</sup> K) | бк/кг             | 370                                     | ГОСТ 30108-94           | 240СХТ  | 97±41                |

(«Мат ламельный теплоизоляционный из каменной ваты : LAMELLA MAT L»)

| № | Определяемые показатели                                                                                                              | Единица измерения | значение и допуск показателя-«не более» | НД на метод испытания   | № пробы | Результаты испытаний |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                    | 3                 | 4                                       | 5                       | 6       | 7                    |
| 1 | Формальдегид                                                                                                                         | мг/м <sup>3</sup> | 0,01                                    | РД 52.04.823-2015       | 241СХТ  | < 0,01<br>< 0,01     |
| 2 | Фенол                                                                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | 0,003                                   | МУК 4.1.1478-03         | 241СХТ  | < 0,003<br>< 0,003   |
| 3 | Аммиак                                                                                                                               | мг/м <sup>3</sup> | 0,04                                    | МВИ № 1-101 от 25.02.99 | 241СХТ  | <0,01<br><0,01       |
| 4 | Спирт метиловый                                                                                                                      | мг/м <sup>3</sup> | 0,50                                    | МУК 4.1.3170-14         | 241СХТ  | <0,01<br><0,01       |
| 5 | Запах                                                                                                                                | балл              | 2<br>-«-»                               | МУ 2.1.2.1829-04        | 241СХТ  | 1<br>1               |
| 6 | Индекс токсичности                                                                                                                   | %                 | 70-120                                  | МР 29 ФЦ/2688-03        | 241СХТ  | 84,0                 |
| 7 | Эффективная удельная активность (А <sub>эфф</sub> ) природных радионуклидов ( <sup>226</sup> Ra, <sup>232</sup> Th, <sup>40</sup> K) | бк/кг             | 370                                     | ГОСТ 30108-94           | 241СХТ  | 106±45               |



По результатам проведенных испытаний продукции: Маты ламельные теплоизоляционные из каменной ваты: KLIMAFIX; LAMELLA MAT L отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено**.

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Маты ламельные теплоизоляционные из каменной ваты: KLIMAFIX; LAMELLA MAT L **соответствует (не — соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов